1 x P-8
1:10 S235JRG2



A - A



B - B



PODEST P-8
WIDOK AKSONOMETRYCZNY
skala 1:20



UWAGI:
- wymiary podano w [mm]
- rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych przez **ocynkowanie ogniowe**

STAL PROFILOWA: S235JRG2

8x RHS50x3x481 1000
1:10 S235JRG2



4x RHS80x4x746 1002
1:10 S235JRG2



4x BL8x200x100 1004
1:10 S235JRG2



4x HEA100x1095 1007
1:10 S235JRG2



2x HEA100x3100 1014
1:10 S235JRG2



Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
P-8	wykonać x	1				
1014	HEA100	2	3100	S235JRG2	51.77	103.54
1007	HEA100	4	1095	S235JRG2	18,29	73,15
1004	BL8x200x100	4	200	S235JRG2	1.26	5.02
1002	RHS80x4	4	746	S235JRG2	7.02	28.08
1000	RHS50x3	8	481	S235JRG2	2.09	16,73
-	Fischer FAZ II 12/20	8	120		0.14	1.15
Razem:		30				227.67
					Spoiny 1.5%	3.42
					Razem:	231.09
					x 1	231.09
					Całość razem:	231.09

UWAGA!
Podest zaprojektowano dla konkretnych wymiarów centrali firmy Klimor.
W przypadku wyboru central innego producenta należy sprawdzić gabaryty podestu. W razie konieczności dokonać korekty wymiarów podestu.

Nazwa inwestycji:
MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ, MODERNIZACJA INSTALACJI C.O., MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO, WRAZ Z PRÓBAMI SZCZELNOŚCI ORAZ WPROWADZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH UTH RADOM

Inwestor:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29,
tel. 077 46 64 316

Projektant:
BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
WG STUDIO Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: biuro@wgstudio.com.pl
tel. 603 597 339, (48) 384 55 95

Branża: SANITARNA
Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Projektował: mgr inż. Cezary Olszewski
Nr ewid. upr. GP-IB-7342/134/92
Upr. budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracował: mgr inż. Grzegorz Wolski

Podpis:

Treść rysunku: PODEST P-8 DLA CENTRALI N8W8

Tom: Volume: 1.1

1:10,1:20

Nr projektu: P_717
Data: 06.2021
Nr rysunku: PW-WM-30
Rewizja: -