



OZNACZENIA

- ROZDZIELNICA Z ZABEZPIECZENIAMI  
PWP ■ PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  
PPWP ■ PRZYCISK STERUJĄCY GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP1-W01-B-30-2LED7-M SPAMEL

UWAGI

- 1.ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU- PWP ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU W OBUŁOWIE WNEKOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU ZK-3.  
OBUŁOWA WNEKOWA SAKSPOL TYP OTW 68-K /PS=638, PW=772, PG=180/, BELKA SZEROKA BS66-2szt., LISTWA TH  
2.PRZYCISK PPWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU WG RYS. PE-01

TEMAT GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU WYDZIAŁU SZTUKI U.T.H. W RADOMIU

PLAN INSTALACJI

INWESTOR/ UNIWERSYTET TECHNICZNO HUMANISTYCZNY W RADOMIU  
OBIEKT BUDYNEK WYDZIAŁU SZTUKI UL. MALCZEWSKIEGO 22 26-600 RADOM

	IMIE NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.	NUMER RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA 1:100	PE-01