



UWAGI

1. ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU- PWP ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU W OBUDOWIE WNEKOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU ZK-3.
OBUDOWA WNEKOWA SAKSPOL TYP OTW 68-K /PS=638, PW=772, PG=180/, BELKA SZEROKA BS66-2szt., LISTWA TH
2. PRZYCISK PPWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU WG RYS. PE-01
3. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

TEMAT GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU WYDZIAŁU SZTUKI U.T.H. W RADOMIU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUDYNKU. WYŁĄCZNIK PWP

INWESTOR/ OBIEKT UNIWERSYTET TECHNICZNO HUMANISTYCZNY W RADOMIU
BUDYNEK WYDZIAŁU SZTUKI UL. MALCZEWSKIEGO 22 26-600 RADOM

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	ARKUSZ 1	STADIUM P.T.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.	NUMER RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA	PE-02