



OZNACZENIA

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE ZK-3  
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU  
PRZYCISK STERUJĄCY GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA  
PRĄDU PWP1-W01-B-30-2LED7-M SPAMEL

UWAGI

- ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU- PWP ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU W OBUDOWIE WNEKOWEJ NAD ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZEM ZK-3.  
OBUDOWA WNEKOWA SAKSPOL TYP OTW 68-K /PS=638, PW=772, PG=180/, BELKA SZEROKA BS66-2szt., LISTWA TH
- PRZYCISK PPWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU WG RYS. PE-02

TEMAT GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 4 U.T.H. W RADOMIU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR/ UNIWERSYTET TECHNICZNO HUMANISTYCZNY W RADOMIU  
OBIEKT BUDYNEK DOMU STUDENTA NR 4 UL. STASIECKIEGO 54 26-600 RADOM

	IMIE NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.	NUMER RYSUNKU PE-01
SPRAWDZIŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA 1:100	