



UWAGI

1. ZESTAW PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU – PWP ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU W OBLUDOWIE WNEKOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU ZK-3.  
OBLUDOWA WNEKOWA SAKSPOL TYP OTW 68-K /PS=6,38, PW=772, PG=180/, BELKA SZEROKA BS66-Zszt., LISTWA TH  
2. PRZYCISK PWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU WG RYS. PE-02

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPÓŻAROWYCH**  
*mgr inż. Marian Michrowski*

mgr inż. Marian Michalski  
(upr. KGPSP nr 372/98)  
*Podpisem 27.04.2023*  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
bez uwag:

TEMAT GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU WYDZIAŁU SZTUKI U.T.H. W RADOMIU

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU P.POŻ.

INWESTOR/ UNIWERSYTEC TECHNICZNO HUMANISTYCZNY W RADOMIU BUDYNEK WYDZIAŁU SZTUKI UL. MALCZEWSKIEGO 22 26-600 RADOM						
	IMIE	NAMOWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	DPIS	ARKUSZ 1
PROJEKTOWAŁ	mgr	inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.
SPRAWDZIŁ	mgr	inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA
						STADIUM P.T.
						NUMER RYSUNKU
						PE-03