



- OZNACZENIA
- ZŁĄCZE KABLOWE ZK-3
 - PWP PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - PPWP PRZYCIŚK STERUJĄCY GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP1-W01-B-30-2LED7-M SPAMEL

- UWAGI
- ZESTAW PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU- PWP ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU W POLIESTROWEJ OBUDOWIE ZK3 ZAGŁĘBIONEJ PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU ZK-3.
 - PRZYCIŚK PPWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU

TEMAT		GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU INSTYTUTU EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN U.T.H. W RADOMIU				
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ						
INWESTOR/ OBIEKT		UNIwersytet Techniczno Humanistyczny w Radomiu Budynek Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn ul.Chrobrego 45 26-600 Radom				
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM
PROJEKTOWAŁ mgr inż. A. RABINIAK		GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.	NUMER RYSUNKU PE-01
SPRAWDZIŁ mgr inż. G. MISIAK		GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA 1:200	